



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Τ.Θ. 18009 - 116 01 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 29/01/2026

Α.Π 666

Πληροφορίες : Δήμητρα Αναγνωστοπούλου
Τηλέφωνα : 2144086247, 2144086201
Γραφεία : Μιχαλακοπούλου 1, Αθήνα ΤΚ 11634
E-mail: promitheies@nationalgallery.gr

ΠΡΟΣ: ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε

Θέμα : « Πρόσκληση υποβολής προσφοράς»

Κατόπιν του από 29/01/2026 εγκεκριμένου αιτήματος με ΑΔΑΜ 26REQ018407686 και της ανάληψης υποχρέωσης, με ΑΔΑ ΡΗΕ5469ΗΓ9-ΗΩ9, σας καλούμε να υποβάλετε την προσφορά σας μέχρι την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ετήσιος έλεγχος συστημάτων πυρανίχνευσης-CCTV για την ασφαλιστική κάλυψη των έργων, για τις ανάγκες του παραρτήματος της ΕΠΜΑΣ στη Σπάρτη.

Αναλυτικά:

Ετήσιος έλεγχος των συστημάτων ασφαλείας τους Παραρτήματος της ΕΠΜΑΣ στη Σπάρτη.

- Έλεγχος Συστήματος Ασφαλείας
- Έλεγχος Συστήματος CCTV
- Έλεγχος Συστήματος Πυρανίχνευσης,

Αναλυτικά:

Εργασίες προληπτικής συντήρησης
Αναλυτικά το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει δύο (2) επισκέψεις μία ανά 6μηνο, για τα συστήματα Πυρανίχνευσης, Ασφαλείας Συναγερμού και CCTV

Διαθεσιμότητα Τεχνικών

•Για την επέμβαση άρσης βλάβης εντός 48ωρου από την κλήση για τις εργάσιμες ώρες (08.00-17.30) και ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή).

| A/A | <u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ</u> | Σε κάθε επίσκεψη |
|-----|--|------------------|
| 1 | Έλεγχος του αριθμού και του τύπου των αισθητηρίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τυχόν τροποποιήσεις | ✓ |
| 2 | Έλεγχος ότι όλα τα καλώδια στηρίζονται σωστά, δεν έχουν υποστεί ζημιά και δεν παρουσιάζουν σημάδια φθοράς | ✓ |
| 3 | Έλεγχος για σωστή στήριξη όλου του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης ή της διάβρωσης των στηριγμάτων και των στηριγμάτων | ✓ |
| 4 | Καθαρισμός ανιχνευτών κίνησης όπου απαιτείται | ✓ |
| 5 | Έλεγχος κύριας και εφεδρικής πηγής τροφοδοσίας καθώς και των συσσωρευτών του συστήματος | ✓ |
| 6 | Ενεργοποίηση όλων των σειρηνών συναγερμού για τη σωστή λειτουργία | ✓ |
| 7 | Δειγματοληπτική ενεργοποίηση των ζωνών συναγερμού | ✓ |
| 8 | Αποστολή σημάτων στο Κέντρο Λήψης Σημάτων (ΚΛΣ) | ✓ |
| 9 | Έλεγχος λειτουργίας εφεδρικής επικοινωνίας με ΚΛΣ μέσω GPRS /LAN | ✓ |
| 10 | Έλεγχος συνεργειών με τρίτα συστήματα αν υφίσταται | ✓ |
| 11 | Αποθήκευση και αποστολή back up βάσης προγραμματισμού στον SERVER | ✓ |

Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών

- Ο Συντηρητής θα διαθέτει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την καλή λειτουργία της εγκατάστασης, κατόπιν παραγγελίας.
- Για την προσθήκη, αντικατάσταση ή επισκευή συσκευών του συστήματος η χρέωση θα γίνεται κατόπιν προσφοράς του Συντηρητή και αποδοχής της ΕΠΜΑΣ.

| A/A | <u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ</u> | Σε κάθε επίσκεψη |
|-----|--|------------------|
| 1 | Έλεγχος του αριθμού και του τύπου των камерών, εάν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τυχόν τροποποιήσεις | ✓ |
| 2 | Η εστίαση της κάμερας / του φακού και η αυτόματη ίριδα έχουν ρυθμιστεί σωστά. | ✓ |
| 3 | Το οπτικό πεδίο θέασης της κάμερας προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της ΕΠΜΑΣ | ✓ |
| 4 | Το παράθυρο θέασης κάμερας / περιβλήματος είναι καθαρό, εσωτερικά και εξωτερικά. | ✓ |
| 5 | Ο φακός της κάμερας είναι καθαρός χωρίς σκόνες κτλ | ✓ |
| 6 | Έλεγχος λειτουργίας περιστροφής και zoom εστίασης σε κάμερες PTZ | ✓ |
| 7 | Έλεγχος ότι όλα τα καλώδια στηρίζονται σωστά, δεν έχουν υποστεί ζημιά και δεν παρουσιάζουν σημάδια φθοράς | ✓ |
| 8 | Έλεγχος για σωστές φυσικές στερεώσεις όλου του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης ή της διάβρωσης των στηριγμάτων και των στερεώσεων σε στύλους και βάσεις στήριξης | ✓ |
| 9 | Έλεγχος κύριας και εφεδρικής πηγής τροφοδοσίας καθώς και των συσσωρευτών του συστήματος | ✓ |
| 10 | Έλεγχος της ποιότητας εικόνας κάθε κάμερας και σωστή επιλογή θέασης βάσει απαιτήσεων της ΕΠΜΑΣ | ✓ |
| 11 | Οι οθόνες παρακολούθησης δεν έχουν παραμόρφωση εικόνας | ✓ |
| 12 | Οι οθόνες έχουν τη σωστή αντίθεση και φωτεινότητα | ✓ |
| 13 | Το καταγραφικό λειτουργεί κανονικά χωρίς κάποια ένδειξη προβλήματος | ✓ |
| 14 | Έλεγχος συστήματος σωστής ώρας και ημερομηνίας καταγραφής | ✓ |
| 15 | Έλεγχος συνεργειών με τρίτα συστήματα αν υφίσταται | ✓ |
| 16 | Έλεγχος προγραμματισμός video analytics αν υφίσταται | ✓ |
| 17 | Έλεγχος λειτουργίας failover αν υφίσταται | ✓ |
| 18 | Έλεγχος λειτουργίας ότι όλα τα switch και ο βοηθητικός εξοπλισμός λειτουργούν πλήρως | ✓ |
| 19 | Αποθήκευση και αποστολή back up βάσης προγραμματισμού στον SERVER | ✓ |

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ | 1η |
|-----|---|----|
| 1 | Εφάπαξ έλεγχος Μελέτης και Σχεδίων Π.Ε.Π., καθώς και σε κάθε μεταβολή τους. | ✓ |
| 2 | Εφάπαξ, έλεγχος πιστοποιητικών υλικών ανίχνευσης κατά EN54, καθώς και σε κάθε μεταβολή τους. | ✓ |
| 3 | Έλεγχος και δοκιμή κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης και επαναληπτικών πινάκων. | ✓ |
| 4 | Έλεγχος κατάστασης λειτουργικότητας οθόνης, LED, βομβητή και πλήκτρων οθόνης. | ✓ |
| 5 | Έλεγχος κατάστασης των πηγών τροφοδοσίας (κύριας και συσσωρευτών). | ✓ |
| 6 | Έλεγχος αρχείου καταγραφής συμβάντων εάν υπάρχουν σφάλματα ή συναγερού που πρέπει να διερευνηθούν. | ✓ |
| 7 | Έλεγχος επικοινωνίας με κεντρικό σταθμό, αν υφίσταται. | ✓ |
| 8 | Έλεγχος και δοκιμή καλής λειτουργίας τηλεφωνητή, αν υφίσταται. | ✓ |
| 9 | Έλεγχος εξωτερικών τροφοδοτικών και βαθμίδων φόρτισης συσσωρευτών, αν υφίστανται. | ✓ |
| 10 | Έλεγχος μια φορά ετησίως, όλων των ανιχνευτών και συσκευών αναγγελίας (κομβία). | ✓ |
| 11 | Καθαρισμός σημειακών ανιχνευτών (addressable), εφόσον έχει σημειωθεί σχετική βλάβη ή μετά από έλεγχο ποσοστών στο λογισμικό του πίνακα πυρανίχνευσης. | ✓ |
| 12 | Δοκιμή συστήματος αναγγελίας συναγερού ανά σενάριο, αν υφίσταται. | ✓ |
| 13 | Δοκιμή λειτουργίας βοηθητικών εντολών προς A/C, fire dampers, τρίτων συστημάτων κλπ, αν υφίσταται. | ✓ |
| 14 | Αποθήκευση και αποστολή back up βάσης προγραμματισμού στον SERVER, μια φορά ετησίως. | ✓ |

Για τον έλεγχο των Συστημάτων Πυρασφάλεια-βάσει του προτύπου EN-54 στο οποίο εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία και οι πυροσβεστικοί κανονισμοί- απαιτείται μία φορά τον χρόνο ετήσιο έλεγχο από εξειδικευμένο συνεργείο.

Πέρα του παραπάνω ετήσιου ελέγχου η πυροσβεστική Διάταξη 15/2014 Άρθρο 7.3 αναφέρει χαρακτηριστικά:

Η ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής ή ο εργοδότης.

Βάσει του προτύπου απαιτούνται να πραγματοποιούνται κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:

Καθημερινοί έλεγχοι του εκάστοτε πίνακα πυρασφάλειας (πυρανίχνευσης ή τοπικής κατάσβεσης) για ένδειξη κανονικής λειτουργίας ή σφάλματος.

Καθημερινή καταγραφή στο βιβλίο συμβάντων οποιουδήποτε σφάλματος, και άμεση αναφορά στον υπεύθυνο συντηρητή του συστήματος.

Άμεση αποκατάσταση σφαλμάτων του συστήματος.

Κάθε τρίμηνο έλεγχο- δοκιμή του συστήματος επιλεκτικά με ενεργοποίηση μπουτόν ή πυραυλιχνευτή από κάθε ζώνη με τη βοήθεια συντηρητή ή εξουσιοδοτημένου συνεργείου.

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός:

| <u>Καθαρή αξία</u> | <u>Φ.Π.Α</u> | <u>Τελική αξία</u> |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <u>980,00</u> | <u>235.20€</u> | <u>1.215,20€</u> |

Οι υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): **50610000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ασφαλείας**

Η εξόφληση του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που προβλέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σύμβαση που θα ακολουθήσει. Το τιμολόγιο που θα εκδώσει ο ανάδοχος θα είναι επί πιστώσει.

Η τιμολόγηση θα πραγματοποιηθεί με βάση τη σχετική υποχρέωση για τις συμβάσεις που εμπύπτουν στην περίπτωση (γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία η σχετική υποχρέωση των οικονομικών φορέων για την υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου άρχεται, για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από λοιπές αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς, πλην των αναφερόμενων στις περιπτώσεις (α) και (β), οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.6.2024 (τιμολόγιο Β2G).

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| | |
|--------------------------------------|--|
| ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | Η κατάθεση γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην κάτωθι διεύθυνση: promitheies@nationalgallery.gr |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | Μέχρι την Τετάρτη 04/02/2026 και ώρα 10:00 |
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (τηλ. επικοινωνίας: 2144086247) |
| ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ | Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. |

Δικαιολογητικά:

- Τεχνική και οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον προσφέροντα ή το νόμιμο αυτού εκπρόσωπο με ψηφιακή υπογραφή gov.
- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (εκδίδεται από την ιστοσελίδα gov.gr).

- γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση προσκόμισής του αφορά στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή έλεγχου σε αυτό, σύμφωνα με το αρ. 73 του ν. 4412/2016. Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ίδιου νόμου.
- δ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ (εκδίδεται από την ΑΑΔΕ), το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- ε) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ (εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ), το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Χρηματοδότηση:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου ΑΛΕ 00.2420301001.

Η Γενική Διευθύντρια της ΕΠΜΑΣ

Συραγώ Τσιάρα

26PROC018407842 2026-01-30